

24/7/82
AEB

COMUNE DI SOMMACAMPAGNA

PROVINCIA DI VERONA

ufficio tecnico

LAVORI DI ESECUZIONE DEGLI SCAVI, REINTERRI E LAVORI
DI POSA DELLE CONDOTTE DEL GAS E DELL'ACQUA.

Impresa: Mischi Remo di Castel D'Azzano.

VERBALE DI COLLAUDO DELLA TUBAZIONE DELL'ACQUA E
DEL GAS DELLA LOTTIZZAZIONE "BISSARA" ISOLATO A E B.


L'anno millenovecentoottantadue i giorni 14, 16 e
27 del mese di luglio, rispettivamente alle ore 17,00
alle ore 10,00 ed alle ore 9,00, presso il cantiere
sito nella lottizzazione "Bissara - Isolati A e B"
il sottoscritto Franchini geom. Paolo in qualità di
tecnico comunale ed il sig. Cottini Bruno in quali-
tà di Direttore dei Lavori, in contraddittorio del
sig. Codella geom. Eugenio quale rappresentante del
l'impresa Mischi Remo assuntrice dei lavori di cui
all'oggetto, hanno proceduto al collaudo delle tuba-
zioni di bassa pressione costituenti la rete di di-
stribuzione dell'acqua e del gas nell'ambito della
lottizzazione "Bissara Isolato A e B".

Precedentemente dette tubazioni erano state sottopo-
ste alle pressioni di 4 Kg./cmq. in data 7.7.82 per
quanto riguarda la rete del gas (collaudo in data
14.7.82) e di 6 Kg/cm^q. in data 15.7.1982 per quanto


riguarda la rete acqua (collaudo in data 16.7.1982) quanto sopra per l'isolato A mentre per l'isolato B le tubazioni sono state sottoposte alla pressione di 5,5 Kg./cmq. sia le tubazioni della rete gas che quelle della rete acqua, il giorno 22.7.82 e collaudate il giorno 27.7.82 in via dell'Artigliere e sottoposte alla pressione di 6 Kg./cmq. le reti gas e acqua della via Div. Acqui (prolungamento) negli stessi giorni di cui sopra, allo scopo di determinare la perfetta tenuta dei giunti saldati. Constatato che nessuna perdita è stata rilevata, viene data disposizione per la rimozione dei manometri ed il riempimento definitivo dello scavo. Redatto il presente verbale in duplice esemplare che dopo letto, e confermato, viene firmato dagli interessati.


IL TECNICO COMUNALE

IL DIRETTORE DEI LAVORI



IL SINDACO





X L'IMPRESA

